



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SOKÓLCE

16-100 Sokółka, ul. 1 Maja 13A

tel./fax sekr. (85) 711-36-25

e-mail: psse.sokolka@sanepid.gov.pl, www: gov.pl/web/psse-sokolka

Sokółka, 10.12.2024 r.

HK.9020.1.2024

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu **Dąbrowa Białostocka** zawartych w poniższej tabeli:

Lp.	numer sprawozdania z badań próbki wody	data poboru próbki wody	miejsce poboru próbki wody	zakres badań	Nazwa laboratorium wykonujące badania
1.	LPW.9051.952.2024.6247.1254 z dnia 23.10.2024 LM.9051.1555.2024.6201.1734 z dnia 25.10.2024	22.10.2024	Dąbrowa Białostocka, ul. Kołłątaja 17 – mieszkanie prywatne	MA*	Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Białymstoku
2.	LPW.9051.952.2024.6250.1255 z dnia 23.10.2024 LM.9051.1555.2024.6202.1735 z dnia 25.10.2024	22.10.2024	Kirejewszczyzna 7 – mieszkanie prywatne	MA*	Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Białymstoku
3.	LPW.9051.988.2024.6528.1298 z dnia 25.11.2024 LM.9051.1615.2024.6539.1802 z dnia 12.11.2024	05.11.2024	Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-Lecia PP 18 - stacja uzdatniania wody	MA*	Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Białymstoku
4.	LPW.9051.988.2024.6527.1297 z dnia 25.11.2024 LM.9051.1615.2024.6538.1801 z dnia 12.11.2024	05.11.2024	Miedzianowo 5 – mieszkanie prywatne	MB**	Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Białymstoku
5.	707924/24/SOK z dnia 29.11.2024	15.11.2024		akryloamid, epichlorohydryna, chlorek winylu	Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce stwierdza **przydatność** wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu

## Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach 22.10.2024 r., 05.11.2024 r. i 15.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej, stwierdzono, że woda z wodociągu Dąbrowa Białostocka, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych wg załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę niniejszą przekazuje się w celu umożliwienia wykonania obowiązku wynikającego z art.12 ust. 5 w/w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. i poinformowania odbiorców o jakości wody.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Sokółce  
Przemysław Komarzewski  
*/dokument podpisany elektronicznie/*

Objaśnienia

### Zakres badań

**MA\*** - monitoring parametrów grupy A – parametry mikrobiologiczne - E. coli, bakterie gr. coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C;  
parametry fizykochemiczne i organoleptyczne - barwa, mętność, smak, zapach stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna;

**MB\*\*** - monitoring parametrów grupy B – parametry mikrobiologiczne - E. coli, bakterie gr. coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Enterokoki,  
parametry chemiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne - barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren bor, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, fluorki kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy,  $\Sigma$ pestycydów, rtęć, selen,  $\Sigma$ trichloroetenu i tetrachloroetenu,  $\Sigma$ wwa, glin, jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność z KMnO<sub>4</sub>, żelazo, azotyny, magnez, twardość.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. , ul. Gen. Sulika 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
2. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.
3. a/a